



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- BY.ПБ09.В.00368/24

Серия **RU** № **0540532**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Оскас», место нахождения: 223043, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, с/с Папернянский, д. Цнянка, ул. Дзержинского, д. 17, оф. 35, адрес места осуществления деятельности: 223017, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное», 45/21, УНП 693325544, Телефон: +375 44 585-90-04, Адрес электронной почты: Oskas24@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Оскас», место нахождения: 223043, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, с/с Папернянский, д. Цнянка, ул. Дзержинского, д. 17, оф. 35, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223017, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Михановичский с/с, военный городок №97 «Дачное», 45/21.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные комбинированные с металлической коробкой и деревянным полотном дымогазонепроницаемые со стационарным и автоматическим выпадающим порогом однопольные глухие типа ДП-2-Д-К-Г-1п(л)-Рп-лк(пл) и с остеклением до 25% от площади проема в свету типа ДП-2-Д-К-Ч-1п(л)-Рп-лк(пл) габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 700 мм до 1300 мм, двупольные глухие типа ДП-2-Д-К-Г-2п(л)-Рп-лк(пл) и с остеклением до 25% от площади проема в свету типа ДП-2-Д-К-Ч-2п(л)-Рп-лк(пл) габаритными размерами по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной полотна не менее 51 мм, с наплавом, облицованные с обеих сторон бумажно-слоистым пластиком CPL/HPL толщиной от 0,5 мм до 1 мм, остекление – стекло многослойное пожаростойкое/огнестойкое (СПМ) EI 30 толщиной 22 мм ООО «Стеклопак-21» (ГОСТ 30826-2014 «Стекло многослойное. Технические условия»), изготовленные в соответствии с СТБ 1394-2003, СТБ 1647-2006 и технологической документации производителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4418 29 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 2467/ТР, 2468/ТР, 2469/ТР, 2470/ТР от 10.10.2024 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),
Акт о результатах анализа состояния производства № 1691/24 от 12.07.2024 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, Мирфатуллаев Мир Гусейн Мир Шамиль оглы,
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» (п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6).
Предел огнестойкости – EI30.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

21.10.2024

20.10.2029

ПО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Ольга Васильевна
(подпись)
М.П.
(подпись)



Умрихина Ольга Васильевна

(Ф.И.О.)

Чарушкин Степан Владимирович

(Ф.И.О.)